

Data aktualizacji: 17.07.2026 r.

KOMUNIKAT NR 1

dla mieszkańców Gminy Mogilany zaopatrywanych w wodę

ze strefy III

- część miejscowości Gaj ul.: Szkolna, Lipowa, Myślenicka, Wąwozowa, Akacyjowa, Parkowa, Gaik, Maryjna, Kotarbowki,
- część miejscowości Lusina ul.: Zdrojowa od nr 116 wzwyż, Leśny Stok, Św. Floriana, os. Dębowe, Brzegi, Górská, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Polna, Stroma,
- część miejscowości Libertów ul. Góra Libertowska 61, 63, 71;

oraz strefy V

miejscowość Włosań.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dla **ogólnej liczba mikroorganizmów w temperaturze $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68\pm 4\text{h}$** w ilości:

- **2200 jtk/1ml** w punkcie zgodności **Strefy III** (wartość dopuszczalna: bez nieprawidłowych zmian, zalecane ≤ 200 jtk/1ml),
- **680 jtk/1ml** w punkcie zgodności **Strefy V** (wartość dopuszczalna: bez nieprawidłowych zmian, zalecane ≤ 200 jtk/1ml);

W związku z powyższym zawiadamia się, że woda dostarczana ze strefy III oraz strefy V wodociągiem publicznym Gminy Mogilany jest przydatna do spożycia przez ludzi wyłącznie po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. W ten sposób należy również przygotować wodę do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń służących do podawania posiłków.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do pozostałych celów gospodarczych.

2 min.



Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Jednocześnie PPIS w Krakowie informuje, że w badanych próbach wody nie stwierdzono obecności: bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr Urszula Barańska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk: Ewelina Kula

Data aktualizacji: 17.07.2026 r.