MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 120609_2 Mogilany
Obręb: [0010] Wilsosani
Dz. ewid.: 109

sekcja: 7.122.10.15.4.4, 7.122.11.11.3.3, 7.122.11.11.3.4, 7.122.11.11.4.1, 7.122.11.11.4.3

skala 1:500

O: 6442 M 6229
UKŁAD WSP: 2000/7
UKŁAD WYSOKOŚCI: KRONSTADT '86'
STAREŚĆ AKTUALIZACJI: ——

UWAGA:
- granice działek ewidencyjnych wg mapy ewidencyjnej;
- na wyłuskach są oznaczone w tereni linych nie wyszczególnionych na wyrysie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji;
- mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia dokładnej służebności gruntowej;
- niniejsza mapa jest sporządzona pod projekt chodnika i w związku z powyższym nie obejmuje dokładnie przebiegu istniejących granic działek ewidencyjnych.

Stan na dzień 03-04.2019r.

Wykonał:
29.04.2019 r.

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych "GEOPROJEKT"
mgr inż. Marcin Kotlarz
30-693 Kraków, ul. Wielicka 28/3/11
tel. 604 200 763
NIP 736-221-49-20, Regon 120340970

GEODETA UPRAWNIONY
Marcin Kotlarz
upr. nr 8543

Wnd. Marcin Kotlarz

Zgłoszenie wykonania robót geodezyjnych
Zgłaszam wykonanie robót geodezyjnych polegających na: mapa do celów projektowych
Dane identyfikacyjne wykonawcy robót:
imię i nazwisko / nazwa: Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych "GEOPROJEKT" mgr inż. Marcin Kotlarz
siedziba i adres zamieszkania: 30-693 Kraków, ul. Wielicka 28/3/11
nr telefonu / adres poczty elektronicznej: 604 200 763
Data rozpoczęcia robót: 03.04.2019
Data zakończenia robót: 29.04.2019
PODSTAWA WYŁADOWCZY
12 05 2019
13 05 2019
Lp. STANOWISKO
1 Inspektor Nadzoru Dokumentacji
Inspektor Nadzoru Dokumentacji
mgr inż. Ewa Kotlarz
upr. nr 8543

Rodzaj nasadzeń

Lp.	Zdjęcie poglądowe	Gatunek (i odmiana)	Pokrój	Liczba (szt.)
N1. - N.44		Acer platanoides 'Columnare' Klon pospolity	wzniesiony, kolumnowy	44

LEGENDA MPZP - GMINA MOGILANY:
- linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu,
- linia zabudowy
- oznaczenie wynikające z treści planu

Legenda mapy:
- znak drogowy
- rurki ochronne na sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowane złącze kablowe i przyłącz oświetlenia ulicznego (wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego)

ZK1 — Złącze kablowe oraz przyłącz wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego. Przyłącze zostanie wykonane przez gestora sieci po podpisaniu odpowiedniej umowy pomiędzy Towarz. a Gminą Mogilany

Projektowana przebudowa gazociągu nie objęta przedmiotem opracowania.
Zgody realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (t. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

- Projektowany zjazd indywidualny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
- Projektowany zjazd publiczny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
- Projektowana nawierzchnia betonowa nawierzchnia zjazdu w celu doskonalenia hiwelety przebudowywanego zjazdu indywidualnego

Istniejące zagospodarowanie terenu
- istniejący przepust
- istniejący przepustem przepustu
- istniejąca rura ochronna na sieci kanalizacji sanitarnej
- Projektowana linia energetyczna kablowa (zgodna z ZUD nr eKM.6630.403/2017) nie została wykonana przez Gminę Mogilany. Nie koliduje z projektowaną infrastrukturą. W przypadku realizacji linii przed drogą, zostanie ona wprowadzona do kanału technologicznego wykonywanego w ramach inwestycji.
- istniejący krawężnik betonowy

Projektowana sieć oświetlenia ulicznego
- Projektowany słup uliczny oświetleniowy z oprawą typu LED + 89 szt
- Projektowana instalacja elektryczna zewnętrzna zasilająca projektowane oświetlenie uliczne
- Projektowane zabezpieczenie istniejących linii kablowych TAURON zgodnie z pismem Znak: DOK-WNP.4210.1.2019.MSZ z dnia 29.01.2019 r.
  - linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKXS 4x120, ze stacji SK06 slup 6
  - linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, ze stacji SK06 slup 6
  - linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, ze stacji SK06 slup 6
  - linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, ze stacji SZ23 slup 1
  za pomocą rury dwuściennej o średnicy Ø110 kolory niebieskiego
- Projektowana szafa oświetlenia uliczngo SON+ 2szt

Projektowany kanał technologiczny
- Projektowany kanał technologiczny KTu1 ulicizny
- Projektowana studnia kablowa kanału technologicznego
- Projektowany kanał technologiczny KTp1 przepustowy pod jezdnią (3x rura HDPE) Ø100.

Projektowany zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej
- Projektowane zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego za pomocą rury dwuściennej AROT 110 PE ogniowe z pasmem Orange znak: TTI/SKU.228998/19/SG z dnia 21.03.2019r.

LK13 — R1 — 2 szt. — 2 szt. — 2 szt. — 0,18 kW — 1,80 m

LK14 — R1 — 2 szt. — 2 szt. — 2 szt. — 0,18 kW — 1,80 m

LK15 — R1 — 2 szt. — 2 szt. — 2 szt. — 0,18 kW — 1,80 m

LK16 — R1 — 2 szt. — 2 szt. — 2 szt. — 0,18 kW — 1,80 m

LK17 — R1 — 2 szt. — 2 szt. — 2 szt. — 0,18 kW — 1,80 m

ARKUSZ NR.4 ARKUSZ NR.3

ARKUSZ NR.3 ARKUSZ NR.2

ARKUSZ NR5 ARKUSZ NR1 ARKUSZ NR2 ARKUSZ NR4 ARKUSZ NR3

LEGENDA:

- Zakres opracowania inwestycji= istniejąca granica pasa drogowego
- Ok.projektowany drog
- Projektowana krawężnik jezdni drogi
- Projektowany krawężnik betonowy wyniesiony
- Projektowany krawęż jezdniowy z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 0,20m
- Projektowany krawężnik betonowy obniżony
- Projektowane obrzeże betonowe
- Projektowana krawężnik jezdnicza
- Projektowany chodnik, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 2,00m
- Projektowany chodnik z stopniami schodowymi wąs ramienia 1,0-12a (ze względu na pochylenie podłużne przekraczające 8,00%), nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 2,00m
- Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, szer. 6,00m (2x3,00m pas ruchu) wraz z poszerzeniami na łukach
- Projektowana nawierzchnia polbruk gruntowego ulepszonego z destrukcj asfaltowego, szer. 1,00m
- Projektowana ziatka audiotaktowa, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szer. 3,00m
- Drzewo przeznaczone do wycinki; r= 22 szt.
- Projektowane miejsce nasadzenia drzewa=44 szt.
- Projektowany pas bezpieczeństwa o szer. 0,5m na podejściach dla pieszych zbiorczy z płytek chodnikowych 6 wypustkami o wymiarach 25x25cm barwy czdej (RAL 1023)
- Projektu konstrukcyjny:
  - oznaczenie D - projektu sterujący
  - oznaczenie F - projektu konstrukcyjny projektowany
  - oznaczenie P - projektu instalacyjnych przyłączy
- Projektowana nadbrzeżna istniejących przyjazdów przepustu
- Projektowana podbudowa betonowa przepustuje

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- Projektowany wpust deszczowy
- Projektowana studnia- sieci kanalizacji deszczowej DN1000
- Projektowany separator substancji ropopochodnych
- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej:
  - rurociąg PVC-U DN400
  - przykanaliki PVC-U DN160
- Projektowane umocnienie z betonowych płyt ażurowych (wielootworowych) o wym. 80x60x15cm mocowane przy pomocy palików z kratówy 8cm
- Projektowane umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej z betonowych płyt ażurowych 80x60x15cm
- Projektowane umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą gibwicy betonowej w wymiarach 130x180cm i grubości ścianki 25cm. Gibwicę wypozaimie w klapę zwrotną (obrzyzy wylotu W2 i W3)

Potwierdzam zgodność z cyrygiałem mapy do celów projektowych:

FDELITA PIOTR PROSTEDA
31-633 Kraków, ul. Rzeźbiarska 4/1/14

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bartosz ZBRUCH	upr. nr 8543	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Stanisław ZBRUCH	upr. nr 8543	

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 620007K
DŁ. 4,256ZBRUCH NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 4+256,00 W MIEJSCOWOŚCI WILSOSANI, DZ. NR. EWID. 109/1, 317/1, 313, 315, 398, 633/4, 634/3, 1256/6, 2,1896/8 OBRĘB WILOSAN W MIEJSCOWOŚCI WILOSANI, GMINA MOGILANY.

INWESTOR:	GMINA MOGILANY UL. RYNEK 2 32-031 MOGILANY		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA:	Pw
		DATA:	04.2020
		SKALA:	1:500
		FORMAT:	A0
		NR RYS.:	E.01c

PLAN OŚWIETLENIA ULICZNEGO
1:500/A2 / ARKUSZ NR 3