

KOMUNIKAT NR 1

„Woda w sieci wodociągowej dostarczana wodociągiem publicznym Skawina do mieszkańców zaopatrywanych w wodę ze strefy III (część Gaja, część Lusiny), strefy IV (Konary), strefy V (Włosań) jest niezdatna do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków i czynności higienicznych. Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet.”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że w związku ze stwierdzonym w dniu 14 czerwca 2023 r. skażeniem mikrobiologicznym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj.: obecnością bakterii grupy coli, podawanej z ww. wodociągu **wydana została decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.**

PPIS w Krakowie, po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próby wody pobranej w dniu 13 czerwca 2023 r. wodociągiem publicznym Skawina do mieszkańców zaopatrywanych w wodę ze strefy III (część Gaja, część Lusiny), strefy IV (Konary), strefy V (Włosań) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru tj.: bakterii grupy coli

W związku z powyższym:

- 1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.**
- 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.**
- 3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych ran.**
- 4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.**

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. *rozporządzenia*.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr Urszula Barańska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym