

KOMUNIKAT NR 2

„Woda w sieci wodociągowej dostarczana wodociągiem publicznym Skawina do mieszkańców zaopatrywanych w wodę ze strefy V (Włosań) jest niezdatna do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków i czynności higienicznych. Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet.”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że w związku ze stwierdzonym w dniu 14 czerwca 2023 r. skażeniem mikrobiologicznym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj.: obecnością bakterii grupy coli, podawanej z ww. wodociągu **wydana została decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.**

PPIS w Krakowie, po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego z dnia 15 czerwca 2023 r. próby wody pobranej w dniu 13 czerwca 2023 r. dostarczanej wodociągiem publicznym Skawina do mieszkańców zaopatrywanych w wodę ze strefy V (Włosań) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru tj.: bakterii grupy coli w ilości 10 NPL w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 NPL). W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoków kałowych.

W związku z powyższym:

- 1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.**
- 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.**
- 3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych ran.**
- 4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.**

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercińska

Pismo zostało wydane w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym