

KOMUNIKAT NR 3

„Dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę dostarczaną wodociągiem publicznym Skawina do strefy III (część Gaja, część Lusiny), strefy IV (Konary)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje że, w dniu 15 czerwca 2023 r. wydana została decyzja stwierdzająca **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W związku z powyższym woda może być wykorzystywana do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Woda do celów konsumpcyjnych tj.: picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Nie należy pić wody surowej, wodę wykorzystywaną do picia należy gotować min. 2 minuty. Wodę można używać do celów sanitarno-higienicznych”.

PPIS w Krakowie, po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych z dnia 15 czerwca 2023 r. próby wody pobranej w dniu 13 czerwca 2023 r. dostarczanej wodociągiem publicznym Skawina do mieszkańców zaopatrywanych w wodę ze strefy III (część Gaja, część Lusiny), strefy IV (Konary), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenia bakterii grupy coli w ilości 3 NPL w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 NPL).

W badanych próbach wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoków kałowych.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercińska
Pismo zostało wydane w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym