

Data aktualizacji: 02.12.2024 r.

KOMUNIKAT NR 1

dla mieszkańców Gminy Mogilany, zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w strefie VII obejmującej miejscowości, tj.: część Libertowa i część Lusiny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że w próbie wody pobranej w dniu 27 listopada 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktu zgodności: Szkoła Podstawowa w Lusinie, ul. Zdrojowa 68 analiza laboratoryjna wykazała **obecność bakterii grupy coli w ilości 55 jtk/100 ml wody** (wartość parametryczna 0 jtk).

Jakość wody nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PPIS w Krakowie, w dniu 2 grudnia 2024 r. wydał decyzję administracyjną **stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi**.

W związku z powyższym PPIS w Krakowie zawiadamia mieszkańców Gminy Mogilany zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia VII obejmującej miejscowości, tj.: część Libertowa i część Lusiny, że

- 1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków;**
- 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych;**
- 3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych ran;**
- 4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.**

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. splukiwanie toalet.

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. *rozporządzenia*.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu o jakości wody do spożycia przez ludzi.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr Urszula Barańska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 02.12.2024 r.